

BAAS satellites

équipement d'alarme de type 2a, 2b et 4



1 405 33



1 405 31



1 405 35



1 405 34



Caractéristiques techniques **catalogue en ligne**

Conformes aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifiés NF AEAS

Permettent l'émission du signal normalisé d'évacuation générale, ce dernier pouvant être renforcé par un signal lumineux et/ou par un message parlé

Classe II - IK 07

• Signalisation :

- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation

- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement

Réf.	Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellites (BAAS Sa)
1 405 30	BAAS Sa Equipé d'un avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2 m) Alimentation : secourue par 1 batterie Ni-Mh réf. 0 407 55 (fournie), autonomie 72 h en veille et 5 min d'alarme Dimensions : H230 x L165 x P48 mm
1 405 33	Blocs Autonomes d'Alarme Sonore et Lumineux Satellites (BAASL Sa) BAASL SaMe Equipé d'un avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2 m) ainsi qu'un message parlé soit français, soit bilingue français/anglais : - 1 switch permet de choisir un message en Français ou un message bilingue Français/Anglais - 1 switch permet de choisir la séquence du message selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation ou d'une extension ou d'un changement de produit sur une ancienne installation dans le cadre de la maintenance - le message parlé peut être neutralisé par switch - le niveau sonore peut être abaissé à 70 dB à 2 m autorisant ainsi l'installation du BAASL dans des sanitaires Equipé d'un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1 Hz. Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL réf. 1 405 31/33/34/35 sont raccordés, l'émission de leurs flashs est synchronisée automatiquement afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques 1 switch permet de neutraliser le flash Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh réf. 0 407 56 (fournies), autonomie 72 h en veille et 5 min d'alarme Dimensions : H230 x L165 x P57 mm
1 405 31	BAASL Sa Classe B Equipé d'un avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2 m) Le niveau sonore peut être abaissé à 70 dB à 2 m autorisant ainsi l'installation du BAASL dans des sanitaires Equipé d'un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1 Hz. Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL réf. 1 405 31/33/34/35 sont raccordés, l'émission de leurs flashs est synchronisée automatiquement afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques 1 switch permet de neutraliser le flash Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh réf. 0 407 55 (fournies), autonomie 72 h en veille et 5 min d'alarme Dimensions : H230 x L165 x P62 mm
1 405 35	BAASL Sa Classe C Equipé d'un avertisseur sonore de forte puissance émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (105 dB à 2 m) Equipé d'un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1 Hz. Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL réf. 1 405 31/33/34/35 sont raccordés, l'émission de leurs flashs est synchronisée automatiquement afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques 1 switch permet de neutraliser le flash Alimentation : secourue par 1 set batteries Ni-Mh réf. 0 610 98 (fournie), autonomie 72 h en veille et 5 min d'alarme Dimensions : H230 x L165 x P62 mm

Réf.	Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Satellites (BAAL Sa)
1 405 34	BAAL Sa Equipement : - un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1 Hz. Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL réf. 1 405 31/33/34/35 sont raccordés, l'émission du flash est synchronisée automatiquement afin d'éviter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh réf. 0 407 55 (fournies) Autonomie 72h en veille et 5 mn d'alarme Dimensions : H230 x L165 x P57 mm



Batteries **p. 1151**